



Vue de face  
Echelle : 1:5




Vue de dessus  
Echelle : 1:5



Vue de gauche  
Echelle : 1:5

Limite avec départ T1



- 1 IP2X pour câbles d'arrivée E.D.F.
- 2 Court circuitueur
- 3 Unité d'arrivée
- 4 Circuits auxiliaires, bornes de neutre et rail bus
- 5 Unité de départ d'éclairage public
- 6 Dispositif de raccordement secours
- 7 Jeu de barres
- 8 Pieds pour fixation au sol
- 9 Dispositif de fixation des câbles départ
- 10 Chassis

		Matière:					
PIÈCES USINÉES ET MOULÉES (Cotes sans tolérances spécifiques)		Traitement:					
20 à 6 +7-0.1    +8 à 20    +30 à 120    +120 à 310    +315 à 1000 +7-0.2    +7-0.3    +7-0.5    +7-0.8		Format d'origine: A11		20/10/14	F.D.		G.W.
<input type="checkbox"/> 0-20 Rectilicude <input type="checkbox"/> 0-20 Planéité <input type="checkbox"/> 0-20 Circulaireté <input type="checkbox"/> 0-15/100 Cylindricité		<input checked="" type="checkbox"/> 0-15 Parallélisme <input type="checkbox"/> 0-15 Perpendicularité <input type="checkbox"/> 0-15 Inclinaison <input type="checkbox"/> 0-15 Concentricité		Echelle:		TIPI 8/1200 SURBAISSE HN 63-S-61 TIPI	
Éléments de fixation NF 27-021		Affaire:		Cde:		S.A. GUERIN 25, Route de St-Lô 50420 TESSY-SUR-VIRE Tel: 02.33.77.38.38    Télécopie: 02.33.56.49.07	
Tous droits de divulgations et de reproduction même partiels sont interdits.						N° 0102035	